VENTILĀCIJAS SISTĒMU RAKSTUROJUMS

Sist.	Sk.	Apkalpes zona	Agregāts	Tips		L m³/st	H Pa	N_{el} kW	Strāva A	n a/min.	Siltummainis	Efekt. %	Kalorifers				Priekšsildītāja tips	N_{el} kW	Strāva A	Piezīmes
													Tips, siltumnes.	Iepl.gaisa t°C	Izpl.gaisa t°C	Q kW				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
PN1	1	Virtuves bloks	"Systemair" gaisa apstrādes agregāts	MAXI 2000 (1) HW 400 V	Pieplūde	1700	200	1,12 ~3 400 V	Drošinātājs 3x10 A	1389	Plākšņu	55-65	Ūdens 80/31°C	0	18	12,2				Palaišana no virtuves
					Nosūce	2000	400	1,12 ~3 400 V		1389										
PN2	1	Zāle	Siltummainis "Mitsubishi Electric"	LGH-100RX5-E		1000	110	0,475 ~1 220-240 V	2,10		Gofrētu plākšņu	80					Elektriskais EOKO-250-2-1	2 ~1 230 V	8,7	Palaišana no zāles
N3	1	Trauku mazgāt., noliktava	Kanāla ventilators	TD-350/125		200	40	0,03 ~1 230V	0,13	2250										Palaišana no virtuves
N4	1	Darbinieku tualete	Sadzīves ventilators	SILENT-200 CRZ		100	32	0,016 ~1 230V		2350										Ar gaismas slēdzi, taimeru
N5	1	Tualete 1-17	Sadzīves ventilators	SILENT-200 CRZ		150	25	0,016 ~1 230V		2350										Palaišana no telpas 1-17
N6	1	Invalīdu tualete	Sadzīves ventilators	SILENT-100 CRZ		50	24	0,008 ~1 230V		2400										Ar gaismas slēdzi, taimeru
N7	1	Tualete 1-03	Sadzīves ventilators	SILENT-200 CRZ		150	25	0,016 ~1 230V		2350										Palaišana no telpas 1-03
N8	1	Tualete 2-02	Sadzīves ventilators	SILENT-200 CRZ		150	25	0,016 ~1 230V		2350										Palaišana no telpas 2-02
N9	1	Tualete 2-06	Sadzīves ventilators	SILENT-200 CRZ		150	25	0,016 ~1 230V		2350										Palaišana no telpas 2-06
N10	1	Tualete 2-11	Sadzīves ventilators	SILENT-200 CRZ		150	25	0,016 ~1 230V		2350										Palaišana no telpas 2-11

Sist.	Sk.	Apkalpes zona	Agregāts	Tips		L m³/st	H Pa	N_{el} kW	Strāva A	n a/min.	Siltummainis	Efekt. %	Kalorifers				Priekšsildītāja tips	N_{el} kW	Strāva A	Piezīmes
													Tips, siltumnes.	Iepl.gaisa t°C	Izpl.gaisa t°C	Q kW				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
N11	1	Tualete 2-14	Sadzīves ventilators	SILENT-200 CRZ		150	25	0,016 ~1 230V		2350										Palaišana no telpas 2-14
N12	1	Telpa 1-06	Sadzīves ventilators	SILENT-100 CRZ		50	24	0,008 ~1 230V		2400										Palaišana no telpas 1-06
N13	1	Telpa 1-06	Sadzīves ventilators	SILENT-100 CRZ		50	24	0,008 ~1 230V		2400										Palaišana no telpas 1-06
N14	1	Telpa 2-03	Sadzīves ventilators	SILENT-100 CRZ		50	24	0,008 ~1 230V		2400										Palaišana no telpas 2-03
N15	1	Telpa 2-07	Sadzīves ventilators	SILENT-100 CRZ		50	24	0,008 ~1 230V		2400										Palaišana no telpas 2-07
N16	1	Telpa 2-10	Sadzīves ventilators	SILENT-100 CRZ		50	24	0,008 ~1 230V		2400										Palaišana no telpas 2-10
N17	1	Telpa 2-15	Sadzīves ventilators	SILENT-100 CRZ		50	24	0,008 ~1 230V		2400										Palaišana no telpas 2-15

JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES REKONSTRUKCIJA SKAUTU IELĀ 1A, JELGAVĀ				13 - 039	
				AVK-2	
			VENTILĀCIJA	Stadija: TP	Lapa: 2 / Lapas:
Izstrādāja	G.Dzenīte		Ventilācijas sistēmu raksturojums	JELGAVA komunālprojekts Būvkomersanta reģ. apl. Nr.2158-R	