1

2

A

D

NOVA-A 200x200+R1 L=200

NOVA-A 200x200+R1 L=200

NOVA-A 200x200+R1 L=200

NOVA-A 200x200+R1 L=200

NOVA-A 200x200+R1 L=200

NOVA-A 200x200+R1 L=200

NOVA-A 200x200+R1 L=200

NOVA-A 200x200+R1 L=200

NOVA-A 200x200+R1 L=200

NOVA-A 200x200+R1 L=200

200x200(h)

250x200(h)

300x200(h)

200x200(h)

250x200(h)

300x200(h)

N12

Ventilators SILENT 100 CRZ
ar taimeru
L=50 m3/st. H=24 Pa
n=2400 a/min. N=0,008 kW
~1 230 V 50 Hz

N13

Ventilators SILENT 100 CRZ
ar taimeru
L=50 m3/st. H=24 Pa
n=2400 a/min. N=0,008 kW
~1 230 V 50 Hz

1-19 1-16 1-08 1-06/2 1-02 1-05

1-06/1

Ø250 Ø250

+0.000

SK 250 SK 200 Ø250 Ø250 Ø125 DVS 125

Ø200 uz 2.st.

N5

Ventilators SILENT 200 CRZ
ar taimeru
L=150 m3/st. H=25 Pa
n=2300 a/min. N=0,016 kW
~1 230 V 50 Hz

N7

Ventilators SILENT 200 CRZ
ar taimeru
L=150 m3/st. H=25 Pa
n=2300 a/min. N=0,016 kW
~1 230 V 50 Hz

1-07

Ø200

1-14

Ø250

PN2

1-12

650

1231

EOKO-250-2-1
~1 230 V 2 kW 8,7 A 3,8 kg

1-18 1-17 1-11 1-10 1-09 1-01 1-03 1-04

545 1144

1-13

$b_{izol.}$ 100 mm

Ø250

KR4-S 300x200

1-15

-0.650

RV-300x200

N6

Ventilators SILENT 100 CRZ
ar gaismas slēdzi, taimeru
L=50 m3/st. H=24 Pa
n=2400 a/min. N=0,008 kW
~1 230 V 50 Hz

PN2

Ventilācijas iekārta
Lossnay LGH-100RX5-E
uz atz. 2,50 59 kg

Piezīmes

1. Esošo kanālu novietojumu precizēt būvdarbu laikā.
2. Pieņemtie apzīmējumi lapā AVK-2-6.

JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES REKONSTRUKCIJA SKAUTU IELĀ 1A, JELGAVĀ					13 - 039		
					AVK-2		
				VENTILĀCIJA	Stadija	Lapa	Lapas
					TP	4	
Izstrādāja	G.Dzenīte			Pirmā stāva plāns Grupiņu telpas M 1:100	JELGAVA komunālprojekts Būvkomersanta reģ. apl. Nr.2158-R		