U~0,4kV

2. stāvs

1. stāvs

AAS
ind. izgat.
Pu=15,91kW
Papr.=15,91kW
ΔU=0,1%

US-1(k. uzsk.)
ind. izgat.

GS

M-1

3NH00
80

MMJ-5x25
PVC 70
L=5m

3C63
3f

M-1-1
3C20
3f
Papr.=10,0kW
Iapr.=20,0A
kWh
400V;
20+40A
NYY-5x10 tranšejā
L=40m
S-2 (es.)
ΔU=0,63%

M-1-2
3C50
3f
Papr.=24,0kW
Iapr.=48,0A
kWh
400V;
60A
NYY-5x16 PVC70
L=40m
Sēd.
Proj. sadalne ēdnīcai

M-ev.
NHXCH-FE-5x6
L=3m

Ievadā:
Papr.=30,0kW
Iapr.=60,0A

AS-1-2
Pu=12,37kW
Papr.=10,0kW
ΔU=1,11%

AS-2-2
Pu=13,15kW
Papr.=10,0kW
ΔU=1,25 %

M-2
3NH00
50
MMJ-5x10 PVC 40
L=30m

AS-1-1
Pu=31,47kW
Papr.=15,0kW
Iapr.=30,0A

MMJ-5x10 PVC 40
L=10m

AS-2-1
Pu=17,94kW
Papr.=10,0kW
Iapr.=20A

MMJ- 5x10 PVC 40
L=20m

160A
3f

komb.
("B"+"C")

M-3
3NH00
50
MMJ-5x10 PVC 40
L=40m

NYY-5x70
aizs. c. Ø110 450N
L=30m
Pēcuzskaites pievads
no ār. el. tīkliem

Ievadā:
Pu□=213kW, t. sk.:
Puapg.=16,74W
Pusp.=185,0kW
Puvēd.=2,91kW
Pudat.=8,4kW
Papr.=52,0kW
Iapr.=100,0A

Mvēd.
(M-4)
3NH00
30
MMJ-5x2,5 PVC 25
L=15m

Signāls uz PN-2 atslēgšanu
Dīzeļi
PN-2
2,475
NHXCH-FE-3x1,5
PVC Ø20 FE L=30m

M-5
3NH00
80
MMJ-5x25 PVC 70
L=35m

MM
36,5
Mazgāšanas iekārta ΔU=0,7%

M-6
3NH00
40
NYY-5x10 tranš. PVC 110 grīdā L=10m
L=110m

S-3
ind. izgat.
Sakņu glabātuve
Pu=7,57kW
Papr.=7,0kW
ΔU=1,26%

NH00
Rez. 3 gr.

Rz≤4Ω

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES REKONSTRUKCIJA SKAUTU IELĀ 1A,JELGAVĀ | | | | | 13-039 | | |
| | | | | | EL | | |
| | | | | Elektroiekārta | Stadija | Lapa | Mērogs |
| | | | | | TP | 19 i | b/m |
| Izstrādāja | M.Kudrjavceva | | | IEVADA SADALNES GS PIESLĒGUMA SHĒMA. | komunālprojekts JELGAVA Būvkomersanta reģ.apl.Nr. 2155-R | | |