U~0,4kV
U~0,23kV

1

2

A

D

gr.2 AS-1-1
N12 /0,008
Ventilators SILENT 100 CRZ
ar taimeru
L=50 m3/st. H=24 Pa
n=2400 a/min. N=0,008 kW
~1 230 V 50 Hz

gr.4 AS-2-1
N13/0,008
Ventilators SILENT 100 CRZ
ar taimeru
L=50 m3/st. H=24 Pa
n=2400 a/min. N=0,008 kW
~1 230 V 50 Hz

gr.1 AS-1-1
N5 /0,016
Ventilators SILENT 200 CRZ
ar taimeru
L=150 m3/st. H=25 Pa
n=2300 a/min. N=0,016 kW
~1 230 V 50 Hz

gr.4 AS-2-1
N7/0,016
Ventilators SILENT 200 CRZ
ar taimeru
L=150 m3/st. H=25 Pa
n=2300 a/min. N=0,016 kW
~1 230 V 50 Hz

gr.7 AS-1-1
N6/0,008
Ventilators SILENT 100 CRZ
ar gaismas slēdzi, taimeru
L=50 m3/st. H=24 Pa
n=2400 a/min. N=0,008 kW
~1 230 V 50 Hz

PN2
Ventilācijas iekārta
Lossnay LGH-100RX5-E
uz atz. 2,50 59 kg

Mvēd. noGS
PN2
/0,475

EOKO-250-2-1
~1 230 V 2 kW 8,7 A 3,8 kg

$b_{izol.}$ 100 mm
KR4-S 300x200

SK 250
SK 200

(N-5) T
(N-6) T
(N-7) T
(N-12) T
(N-13) T

1-19 1-16 1-08 1-06/2 1-02 1-05
1-06/1
1-18 1-17 1-14 1-12 1-11 1-10 1-09 1-01 1-03 1-04
1-15 1-13 1-07

+0.000
-0.650

Piezīmes

1. *Doto zīmējumu skatīt kopā ar el. apgaismošanas plānu (EL-4);*
2. *Visām nosūces sistēmām uzstādīt vadības slēdžus ar taimeriem, vietu precizēt montāžas laikā.*

Apzīmējumi

T -vienpolīgs slēdzis ar taimeru;

T -grupu slēdzis ar taimeru.

JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES REKONSTRUKCIJA SKAUTU IELĀ 1A, JELGAVĀ					13 - 042		
					EL		
				ELEKTROIEKĀRTA	Stadija	Lapa	Mērogs
					TP	7	1:100
Izstrādāja	M. Kudrjavceva			1. stāva grupiņu telpu ventilācijas iekārtu pieslēgšanas plāns	JELGAVA komunālprojekts Būvkomersanta reģ. apl. Nr.2158-R		