09000250002
09000250438
09000250005
09000250007
09000250206
09000250517
M-1-1
S-2 (es.)
9,0m
MN
KN
kab. guldīt 1,0m no es. kanalizāc.
cok 3.41
cok 3.90
aizs.c. Ø110 450N L=8m
2xa.c. Ø110 450N L=8m
Zemēj. kontūrs Rz≤4Ω
NYY-5x70 a. c. Ø110 L=30m
AAS (proj.)
2,0m
5,0m
2MDZ
GS (pr.)
US (pr.) 0,3m no sienas
US (demont.)
gr.1- apgaism. 25-33
gr.2- apgaism. 1-8;
Gaismekļi Nr.25-33 (1x60W) IP67/0,8m
aizs.c. Ø110 450N L=6m
p.d.
smilšu kaste
orient.
asfalts
Esošiem 0,4 kV kabeļiem paredzēt dalīto aizsargc. Ø110 450N L1=L2=40m
aizs.c. Ø110 450N L=6m
Gaismekļi Nr.25-33 (1x60W) IP67/0,8m
+0.00=+3.90
+0.00=+3.15
1A