Saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 9.jūlija noteikumiem Nr.383

ĒKAS PAGAIDU ENERGOSERTIFIKĀTS


REĢISTRĀCIJAS NUMURS *NR. 3 – EA2-002*
DERĪGS LĪDZ *30.10.2015.*

1. ĒKAS TIPS	*Izglītības iestāžu ēka*
2. ADRESE	*Skautu iela 1A, Jelgava*
3. ĒKAS DAĻA	*Visa ēka*
4. ĒKAS VAI TĀS DAĻAS KADASTRA APZĪMĒJUMS	*0900 025 0438 un 0900 025 0209*
5. ĒKAS ENERGOSERTIFICĒŠANAS NOLŪKS	[ ] jaunbūve, [X] rekonstrukcija, [ ] renovācija

6. ĒKAS RAKSTUROJUMS

Pirmreizējais ekspluatācijā pieņemšanas gads	1980		
Rekonstrukcijas/renovācijas gads	2014		
Stāvu skaits	2 virszemes, 0 pazemes, [ ] mansards, [ ] jumta stāvs		
Kopējā platība	987,70 m^2	Aprēķina platība	916,23 m^2

7. ĒKAS ENERGOEFEKTIVITĀTES NOVĒRTĒJUMS



ĒKAS ENERGOEFEKTIVITĀTES RĀDĪTĀJI

Enerģijas patēriņa novērtējums:	kWh/m^2 gadā
- apkurei	117,63
- karstā ūdens sagatavošanai	2,90
- mehāniskajai ventilācijai	9,28
- apgaismojumam	17,55
- dzesēšanai	1,14
Patēriņš kopā	**148,50**
No atjaunojamiem energoresursiem ēkā saražotā vai iegūtā enerģija	0,00
Koģenerācijā saražotā enerģija	0,00
Primārās enerģijas novērtējums	0,00
	kg CO_2/m^2 gadā
Oglekļa dioksīda emisijas novērtējums	44,10

Atsauces vērtības:
A klase – gandrīz nulles enerģijas ēka;
B klase – zema enerģijas patēriņa ēka;
C klase – atbilst prasībām jaunām ēkām;
D klase – atbilst prasībām rekonstruējamām ēkām;
E klase – atbilst ēkas tipam atbilstošam vidējam patēriņam;
F klase – atbilst ēkas tipam pieļaujamam enerģijas patēriņa līmenim.

8. ĒKAS ENERGOSERTIFIKĀTA IZDEVĒJS

Neatkarīgs eksperts	*Aldis Greķis*
Reģistrācijas numurs	*EA-002*
Firma	*Individuālais darba veicējs 09046810115*

Datums* *30.10.2013.* Paraksts*