



Latvijas Republika

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācija

Lielā iela 11, Jelgava, LV 3001, tālr.: 63005535, 63005538, fakss: 63029059, e-mail:dome@dome.jelgava.lv

15.05.2014. Nr. 13-4/4/60/AK

Ieinteresētajiem piegādātājiem

Par atklāta konkursa „Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes „Rotaļa” rekonstrukcija V kārtā” identifikācijas Nr. JPD2014/60/AK nolikuma precizēšanu

Iepirkuma komisija no ieinteresētā piegādātāja ir saņēmusi jautājumus par atklāta konkursa „Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes „Rotaļa” rekonstrukcija V kārtā”, identifikācijas Nr. JPD2014/60/AK, nolikumu un sniedz sekojošas atbildes:

Jautājums:

Būvdarbu apjomos, tāme 2-7 „Apkure”, poz.1.3 „Caurule UNIPIPE 32x3.0 dn 25”, daudzums – 217 t.m, bet projekta lapās „Specifikācija apkure” uzradīta 27 t.m.

Lūdzu sniegt skaidrojumu, kā rīkoties šajā gadījumā, vai Jūs izmainīsiet materiālu daudzumu pēc projekta, vai tiks atstāti tie apjomi, kuri norādīti Lokālās tāmes apjomos?

Atbilde:

Sastādītajos darbu apjomos konstatēta kļūda. Būvdarbu apjomos, tāme 2-7 „Apkure”, poz.1.3 „Caurule UNIPIPE 32x3.0 dn 25”, nepieciešamais daudzums – 27 t.m.

Precizēts darbu apjoms norādīts lokālajā tāmē Nr. 2-7 „Apkure”.

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
		1. CAURUĻVADU IZBŪVE KANĀLĀ		
3	17-00000	Caurule UNIPIPE 32*3,0 dn 25	tek.m	27.00

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja

Z.Savastjuka

Soldāne 63005546