



Latvijas Republika

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācija

Lielā iela 11, Jelgava, LV 3001, tālr.: 63005535, 63005538, fakss: 63029059, e-mail: dome@dome.jelgava.lv

09.04.2015. Nr. 6-4/12.2/49/AK

Jeinteresētajiem piegādātājiem

**Par atklātā konkursa „Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes „Jelgavas 2.internātpamatskola” sporta zāles būvniecība”
Id Nr.JPD2015/49/AK, nolikumu**

Iepirkuma komisija no ieinteresētā piegādātāja saņēma jautājumus par atklātā konkursa „Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes „Jelgavas 2.internātpamatskola” sporta zāles būvniecība” (Id Nr.JPD2015/49/AK) nolikumu un sniedz sekojošas atbildes:

1.jautājums:

Logu specifikācijā (lapa AR-1-15) norādīts, ka logiem L-4, L-5 un L-6 jābūt ar ugunsdrošības klasi EI30. Lūdzam sniegt skaidrojumu, ka to var panākt PVC logiem?

Atbilde uz 1.jautājumu:

Logu specifikācijā ieviesusies drukas kļūda. Logiem L-4, L-5 un L-6 jābūt alumīnija profilos ar ugunsdrošības klasi EI30.

2.jautājums:

Ieejas alumīnija blokam V-1 fiziski nav iespējams panākt koeficientu $U=0,59W/m^2K$, ja tomēr tas ir iespējams, lūdzam norādīt ražotāju, profilsistēmu, kura atbilst šādai prasībai.

Atbilde uz 2.jautājumu:

Ieejas alumīniju starpsienu bloks nenorobežo apkures platību no ārējās telpas, līdz ar to U vērtība nav reglamentēta un tā nav jāņem par pamatu.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja

Z.Savastjuka

Soldāne 63005546
Indra.Soldane@dome.jelgava.lv