



Latvijas Republika

# Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācija

Lielā iela 11, Jelgava, LV 3001, tālr.: 63005535, 63005538, fakss: 63029059, e-mail: dome@dome.jelgava.lv

21.04.2015. Nr. 6-4/24.2/49/AK

## Ieinteresētajiem piegādātājiem

**Par atklātā konkursa „Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes „Jelgavas 2.internātpamatskola” sporta zāles būvniecība”  
Id Nr.JPD2015/49/AK, nolikumu**

Iepirkuma komisija no ieinteresētajiem piegādātājiem ir saņēmusi jautājumus par atklātā konkursa „Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes „Jelgavas 2.internātpamatskola” sporta zāles būvniecība” (Id Nr.JPD2015/49/AK) nolikumu un sniedz sekojošas atbildes:

### 1.jautājums:

Lūdzam apliecināt, ka siltumizolācijas, biežums nevar tikt pakļauts izmaiņām būvniecības laikā.

### Atbilde uz 1.jautājumu:

**Biezums nevar tikt pakļauts izmaiņām būvniecības gaitā.**

### 2.jautājums:

Lūdzam precizēt darbu apjomu lokālajā tāmē 1-4, pozīcija nr. 9, jo, pēc sniegtajām atbildēm uz 32.jautājumu (16.04.2015.), šīs pozīcijas apjomi nebūs korekti.

### Atbilde uz 2.jautājumu:

**Tiek koriģēti 15.04.2015. grozījumi.**

**Lokālās tāmes Nr.1.4 “Pamati” apjomi pozīcijā Nr.9 “Cokola siltinājuma ierīkošana 400 mm” ir koriģēti.**

**Z profili koriģēti uz izolācijas stiprinājuma dībeļiem.**

Nr. p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums
9	L.c.	Cokola siltinājuma ierīkošana 400 mm	m2	123
		Ekstrudētais putupolistirols 200 mm	m2	258,30
		Siltumizolācijas stiprināšanas dībelis l=480 mm	gb.	780,00
		palīgmateriāli	m2	123,00

### 3.jautājums:

Lūdzam sīkāk skaidrot jumta segumu risinājumu, jo ražotājs Tehnoelast K-PS 170/5000 biežumu norāda 4mm, attiecīgi atbildē nr.37 (16.04.2015) jumta seguma biežums norādīts 6mm. Kāds materiāls ir paredzēts jumta seguma apakšējam klājam?

**Atbilde uz 3.jautājumu:**

Jumta kopējais seguma biezums ir norādīts 6 mm, jo zem virsklāja paredzēts arī 2 mm apakšklājs.

**4.jautājums:**

Atbilde uz 30.jautājumu “*Vai būvniekam nepieciešams piedāvāt lokālās tāmes Nr. 3-5 sadaļu “Spēka tīklu ierīkošana (Elektroietaišu pārceļšana)” ko veiks A/S Sadales tīkls?*”.

Tika atbildēts, ka nav jāizceno tāmes Nr. 3-5 sadaļu: „Spēka tīklu ierīkošana (Elektroietaišu pārceļšana)”. Tā kā tāmes pozīcijas nevar atstāt tukšas, tad varbūt to sadaļu, kuru nav nepieciešams izcenot – izņemt laukā !?

**Atbilde uz 4.jautājumu:**

**Tiek precizēta 16.04.2015. atbilde uz 30.jautājumu. Lokālās tāmes pozīcijas ir jāizceno.**

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja



Z.Savastjuka

Soldāne 63005546

Indra.Soldane@dome.jelgava.lv