



Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, faktiskā adrese: Zemgales prospekts 3, Jelgava, LV-3001
tālrunis/fakss: 63083193, 63020038, e-pasts: zemgale@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

NOSACĪJUMI HIGIĒNAS PRASĪBU IEVĒROŠANAI/ TERITORIJAS PLĀNOJUMAM

Jelgavā

06.07.2016.

Nr. 13-13/20339/402

Jelgavas pilsētas pašvaldība
Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001

1. <u>Objekta nosaukums</u> : Ēkas pārbūve
2. <u>Objekta adrese</u> : Zemes gabala kadastra Nr. 09000010436, Stacijas iela 13, Jelgava
3. <u>Objekta īpašnieks</u> : Jelgavas pilsētas pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000042516, Lielā iela 11, Jelgava
4. <u>Iesniegtie dokumenti</u> : Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas pieteikums, reģistrēts Veselības inspekcijas Zemgales kontroles nodaļā 16.06.2016. Nr.20339; dokumenti iesniegti elektroniskā veidā: pārbūvējamās ēkas izvietojuma shēma; tehniskās inventarizācijas lieta, pasūtītāja telpu perspektīvais plānojums, ēkas tehniskās izpētes atzinums, tehniskie noteikumi
5. <u>Apsekojums veikts</u> : Apsekojums netika veikts, jo atzinums par vietas izvēli būvniecībai netika pieprasīts
6. <u>Konstatēts</u> : Paredzēta ēkas pārbūve. Ēkas lietošanas veids „Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas”.
NOSACĪJUMI
1. Projekta dokumentāciju izstrādāt atbilstoši 02.09.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr. 529 „Ēku būvnoteikumi” un 09.06.2015. Ministru kabineta noteikumu Nr.281 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-15 „Būvprojekta saturs un noformēšana” prasībām, ievērojot objekta funkcionālās īpatnības un higiēniskās prasības. Paredzēt objekta plānojuma, inženiertīklu iekārtojuma un to izolācijas atbilstību spēkā esošiem būvniecības normatīviem. Veicot ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu projektēšanu, ievērot Ministru kabineta noteikumu no 30.06.2015. Nr.332 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 221-15 „Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija””. Paredzēt centralizētu karstā ūdens pievadīšanu visām mazgātnēm.
2. Būvprojektā sniegt informāciju par būvniecības darbos izmantojamiem būvmateriāliem un to pielietošanas kārtību. Būvniecības darbiem izmantot Latvijā vai Eiropas Savienībā sertificētus videi draudzīgus un cilvēku veselībai nekaitīgus apdares un būvniecības materiālus, kuri atbilst 25.03.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” noteiktajām prasībām.
3. Ārsienu un jumta siltināšanai jāizmanto mitruma izturīgus materiālus, kas nodrošinātu efektīvu mitruma izvadīšanu no sienu iekšējiem slāņiem. Paredzēt jumta notekas un tādu jumta konstrukciju, lai tajā neaizķertos ziemas apledojuks. Projektēt lietūsūdens novadīšanas sistēmu ēkai un teritorijai.
4. Projektēšanas gaitā ievērot 30.06.2015. Ministru kabineta noteikumu Nr. 331 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-15 „Publiskas būves” (turpmāk – Noteikumi Nr. 331), 12.12.2000. Ministru kabineta noteikumu Nr.431 „Higiēnas prasības sociālās aprūpes

institūcijām” un 27.01.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.71 „Noteikumi par higiēnas prasībām frizētavām” pamatprasības.

5. Publiskās un dzīvojamās telpas projektēt pietiekami plašas, augstas, ar atbilstošu gaisa tilpumu un minimālo augstumu no grīdas līdz griestiem ne mazāku par 2,5 m. Tualetes telpās griestu augstumu līdz apdares plaknei projektēt vismaz 2,2 m. Tualetes kabīnes minimālo platumu projektēt ne mazāku par 0,9 m, bet garumu – ne mazāku par 1,5 m. No telpām, kurās tiks paredzēta cilvēku pastāvīga uzturēšanās, tualete jāatdala ar priekštelpu. Priekštelpai jābūt aprīkotai ar roku mazgātņi (izlietni), roku nosusināšanas ierīcēm. Sanitāro telpu sienu un grīdu apdarē izmantot materiālus, kas paredzēti mitrai uzkopšanai un dezinfekcijai, grīdām jābūt no ūdensizturīga, neabsorbējoša, neslīdoša materiāla. Ieteicams paredzēt telpas uzkopšanas inventāra, mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļu uzglabāšanai. Šajās telpās vēlams paredzēt krānu 0,5 m augstumā no grīdas ar aukstā un karstā ūdens padevi, kā arī noteku netīro ūdeņu savākšanai. Paredzēt telpas gultas piederumu, tīrās un netīrās veļas uzglabāšanai. Netīrai veļai jāparedz atsevišķa telpa.

6. Mācību ēdināšanas bloka telpu plānojuma risinājumam nodrošināt tehnoloģiskā procesa secību, plūsmu krustošanās izslēgšanu izejvielu piegādē - gatavās produkcijas izsniegšanā, tīrajiem un netīrajiem traukiem. Virtuves grīdu un sienas paredzēt no viegli tīrāma, dezinficējama, ūdensizturīga, neabsorbējoša materiāla. Griestus projektēt tā, lai novērstu netīrumu uzkrāšanos un paredzēt viegli tīrāmus.

7. Telpās nodrošināt pietiekošu iekštelpu gaisa apmaiņu un mikroklimata parametru ievērošanu atbilstoši projektējamo telpu funkcionālām īpatnībām un 16.06.2015. Ministru kabineta noteikumu Nr.310 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231-15 „Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija”. Virtuves telpās jāparedz atsevišķa no pārējām telpām ventilācija, virs tehnoloģiskām siltuma iekārtām paredzēt tvaika nosūcējus. Sanitārtehniskajās telpās paredzēt mehānisko vilkmes ventilāciju, kas nav saistīta ar citām telpām. Projektēt piemērotu higiēnas prasībām ventilācijas sistēmu darbnīcas telpām, attiecīgajās darba vietās projektēt arī lokālas nosūces ventilāciju lieko siltumu vai putekļu rašanās vietās. Ventilācijas sistēmas jāveido tā, lai filtri un citas daļas, kam vajadzīga tīrīšana vai nomaiņa, būtu viegli pieejamas.

8. Paredzēt Noteikumu Nr. 331 4. panta „Publisku būvju vides pieejamības prasības” prasību un Vadlīnijas par vides pieejamību pamatprasības ievērošanu. Publisku pasākumu telpās vismaz 3% vietu no kopējā vietu skaita pielāgo personām ar kustību traucējumiem. Vides pieejamības nosacījumus saskaņot ar vides pieejamības ekspertu.

9. Paredzēt telpu dabīgo un mākslīgo apgaismojumu. Mākslīgo apgaismojumu plānot, ņemot vērā telpu funkcionālo piederību atbilstoši 28.04.2016. MK Noteikumu Nr. 359 2.pielikuma prasībām. Dabisko apgaismojumu var neparedzēt higiēnas telpās, noliktavās, personāla palīgtelpās, tualetēs, garderobēs.

10. Ieteicam saņemt Veselības inspekcijas atzinumu par projekta atbilstību higiēnas prasībām.

Zemgales kontroles nodaļas vadītājas p.i.



Lija Skranda

Tatjana Losicka

63020038, tatjana.losicka@vi.gov.lv



05.07.2016.