

## TEHNISKIE NOTEIKUMI

**Jelgavas pilsētas pašvaldības  
administrācija**

Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001

Par tehniskajiem noteikumiem būvprojekta izstrādei  
„Atmodas ielas posma no Dobeles šosejas līdz Dambja ielai  
un Rūpniecības ielas posma no Filozofu ielas līdz Tērvetes ielai,  
asfalta seguma atjaunošana”

Atbildot uz Jūsu 13.01.2016 iesniegumu Nr.2-19/30.4 par tehniskajiem noteikumiem būvprojekta izstrādei „Atmodas ielas posma no Dobeles šosejas līdz Dambja ielai un Rūpniecības ielas posma no Filozofu ielas līdz Tērvetes ielai, asfalta seguma atjaunošana” akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” (turpmāk – Sabiedrība) Jelgavas iecirknis informē, ka minētajā posmā ir izbūvēti vidējā un zemā spiediena pazemes gāzesvadi un armatūras.

Konkrētāku informāciju par sadales gāzesvadiem minētajā objektā, var saņemt Sabiedrības Jelgavas iecirknī, Jelgavā, 4.līnijā 35, tālrunis 63048850.

Izstrādājot tehnisko projektu „Atmodas ielas posma no Dobeles šosejas līdz Dambja ielai un Rūpniecības ielas posma no Filozofu ielas līdz Tērvetes ielai, asfalta seguma atjaunošana” lūdzam paredzēt:

1. Projektu izstrādāt atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 008-14 “Inženiertīklu izvietojums”;
2. Uzrādīt esošo vidējā ( $P < 0.4$  MPa) un zemā ( $P < 0.002$  MPa) spiediena gāzesvadu un to armatūru novietojumu, precizējot to dziļumus dabā, pieaicinot Sabiedrības Jelgavas iecirkņa pārstāvi;
3. Ieplānot pasākumus gāzesvadu, noslēgierīču un armatūru saglabāšanai, un to atrašanās vietas neizmaiņīšanai, kapju pacelšanu vai pazemināšanu ielas līmenī uz pasūtītāja rēķina;
4. Gāzes bīstamos darbus – tīkla armatūru cauruļu pagarināšanu vai saīsināšanu veic AS „Latvijas Gāze” Jelgavas iecirknis pēc pasūtītāja rakstiska iesnieguma, kurā garantēta darbu apmaksa. Darbu izmaksas pēc spēkā esošā cenrāža jāparedz tehniskā projekta tāmē;
5. Ja, veicot darbus, gāzesvads tiek daļēji vai pilnīgi atsegts (ATRAKTS) un tiek konstatēts gāzesvada izolācijas bojājums, paredzēt finanšu līdzekļus konstatēto defektu novēršanai.
6. Projektā paredzēt urbumus 12-15 mm komunikāciju aku vākos 15m zonā no esošajiem gāzesvadiem;
7. Pie gāzesvadu un to armatūru atrakšanas un pirms aizbēršanas pieaicināt Jelgavas iecirkņa pārstāvi;
8. Gāzesvadu ekspluatācijas aizsargjoslā rakšanas darbus veikt pēc „Vienošanās par zemes darbu izpildes noteikumiem gāzesvadu un gāzes iekārtu aizsargjoslā” noslēgšanas ar Jelgavas iecirkni.

Izstrādāto tehnisko projektu lūdzu saskaņot ar Sabiedrības Jelgavas iecirkni, Jelgavā, 4.līnijā 35.

Komerccilpvaldnieks  
Jelgavas iecirkņa vadītājs

A.Šeršņovs 63048855

U.Auniņš

Saņemts Attīstības un pilsētplānošanas  
pārvaldē 20 16. g. 22. janvārī

Saņemts Nr.	678/2-26
Ipp.	16p.
20.	16. g. 22. janvārī
Jelgavas pilsētas pašvaldības klientu apkalpošanas centrs	