



SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "JELGAVAS ŪDENS"

ŪDENSVADA IELĀ 4, JELGAVĀ, LV-3001, SIA „JELGAVAS ŪDENS” VALDES LOCEKĻA TĀLR. 63007070, FINANŠU DIREKTORES TĀLR. 63007071, FAKSS 63007100, e-pasta adrese: jelgavas.udens@ju.lv, SABIEDRĪBAS VIENOTĀIS REĢISTRĀCIJAS Nr. 41703001321, AS DNB Banka konta Nr. LV08RIKO 0002 013071807; AS SWEDBANK, konta Nr. LV57HABA 0551 004590971 AS SEB BANKA, konta Nr. LV 23 UNLA 0008 0005 0810 8

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācija
Lielā iela 11, Jelgava, LV 3001

TEHNISKIE NOTEIKUMI.

Jelgavā

2016.gada 21. martā

Nr. 425-1/03-01

Būves nosaukums: "Atmodas ielas posma no Dobeles šosejas līdz Dambja ielai un Rūpniecības ielas posma no Filozofu ielas līdz Tērvetes ielai, asfalta seguma atjaunošana"

Lūdzam ņemt vērā, ka potenciālā projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, V kārtā" ietvaros ir paredzēts izbūvēt ūdensvadu un sadzīves kanalizācijas tīklu Atmodas ielā posmā no Atmodas ielas 20 līdz Dambja ielai. Jelgavas pilsētas dome 12.11.2015. ar lēmumu Nr.14/3 "Par atbalstu projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, V kārtā” iesniegšanai” ir lēmusi par atbalstu minētajam projektam, projektā iekļaujamajām aktivitātēm un indikatīvajām izmaksām. Projektēšanas darbi tiks uzsākti 2016.gadā un projektu paredzēts realizēt līdz 2021.gada beigām piesaistot Eiropas Savienības Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda specifiskā atlases mērķa 5.3.1. "Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas" pieejamo un Jelgavas pašvaldībai piešķirto līdzfinansējuma apjomu.

Veicot Atmodas ielas un Rūpniecības ielas posmu rekonstrukciju, paredzēt ūdensvada un kanalizācijas inženiertīklu rekonstrukciju un jaunbūvi sekojošos posmos:

Ūdensapgāde

Atmodas ielā posmā no Asteru ielas līdz Stiebru ielai izbūvēt jaunu Ø300 mm ūdensvadu.

Projekta ietvaros vienoties par Ø300 mm maģistrālā ūdensvada trases novietni un pievienojuma vietām esošajiem un projektētajiem ūdensvadiem.

Vispārīgie nosacījumi:

- Ielu krustojumos paredzēt ūdensvada atzarus ielu sarkano līniju robežās esošo ūdensvadu pārslēgšanai un perspektīvo ūdensvadu pieslēgumiem;
- Katram esošajam un plānotajam apbūves zemesgabalam paredzēt atsevišķu ūdens pieslēgumu līdz ielu sarkanai līnijai vai zemes gabala robežai, ar gala noslēgu vai paredzēt pievada pārslēgumu, ja nekustamajam īpašumam ir jau pieslēgums;
- Jaunbūvējamo ūdensvadu atzaru novietni un diametrus paredzēt ņemot vērā pilsētas apbūves plānojumu;
- Ūdensvada maģistrāles un pievada atslēguma nodrošināšanai paredzēt pazemes tipa aizbīdņus ar teleskopisko kāta pagarinātāju un peldošo ielas kapi ar iekšējo diametru ne mazāku par Ø140 mm;
- Paredzēt ugunsdzēsības hidrantus, ūdensvada skalošanas un iztukšošanas vietas, atbilstoši Latvijas būvnormatīvu prasībām;

Kanalizācija

Vīgriežu un Rūpniecības ielu krustojumā paredzēt esošā Ø400 mm saimnieciski-fekālās kanalizācijas cauruļvada rekonstrukciju.

Projekta ietvaros Asteru un Atmodas ielu krustojumā izbūvēt ar minimālu slīpumu Asteru ielas Ø400 mm saimnieciski-fekālās kanalizācijas vada pagarinājuma atzaru. Kanalizācijas atzaram galā izbūvēt skataku, perspektīviem kanalizācijas tīklu pieslēgumiem.

Vispārīgie nosacījumi:

- Rekonstruējamo saimnieciski-fekālās kanalizācijas cauruļvadu diametrus izbūvēt ne mazāku par esošajiem, saglabājot esošā kanalizācijas cauruļvada iebūves slīpumu;
- Paredzēt “peldošā” tipa skataku vākus;
- Tekņu atzīmes cauruļvada pievienošanas vietās piemērīt dabā uz vietas.

Rekonstrukcijas laikā nodrošināt nepārtrauktu ūdensapgādi un kanalizācijas notekūdeņu novadīšanu.

Tehnisko projektu izstrādāt, ievērojot Latvijas būvnormatīvu prasības. Visiem projektā pielietotiem materiāliem (caurules, veidgabali, armatūra, aku konstrukcijas utt.) jābūt sertificētiem Latvijā.

Pēc jaunizbūvētu Atmodas ielas ūdensvadu un saimnieciski-fekālās kanalizācijas tīklu nodošanas ekspluatācijā likvidēt agrāk izbūvētos, vairs neekspluatējamos ūdensvada un kanalizācijas tīklus.

Veicot ielas rekonstrukcijas darbu, aku vākus, kapes pacelt jaunuzklāta asfalta seguma līmenī.

Projekta risinājumu iepriekš saskaņot Jelgavas Būvvaldē, Lielā ielā 11 un SIA „Jelgavas ūdens”, Ūdensvada ielā 4, Jelgava.

Pirms būvdarbiem projektu saskaņot SIA „Jelgavas ūdens”.


Vienu tehniskās dokumentācijas eksemplāru ar ūdensvada un kanalizācijas tīklu plāniem, garenprofiliem, tehnisko noteikumu norakstu, digitālo failu DWG formātā, nodot SIA „Jelgavas ūdens”.

Pasūtītāja pienākums iesniegt ūdensvada un kanalizācijas tīklu izpildzīmējumus, izpildzīmējumus digitālo failu DWG formātā, aktu par jaunbūvējamo ūdensvada, pievadu un atzaru hidraulisko pārbaudi, hlorēšanu, segto darbu aktus, aktu par hidrantu tehnisko stāvokli, aktu par kanalizācijas tīklu skalošanu un pārbaudi uz tecēšanu, kanalizācijas TV inspekciju veikt SIA „Jelgavas ūdens” pārstāvja klātbūtnē.

Tehniskie noteikumi derīgi 2 gadus no izsniegšanas dienas.

SIA „Jelgavas ūdens” Valdes loceklis

E. Līcis



RTND vadītāja I.Buša
Tālr. 63007073
RTND inženieris J.Šeškens
Tālr. 63007106