

## PASKAIDROJOAIS RAKSTS

Apsardzes signalizācijas sistēmu ierīkot saskaņā ar pasūtītāja iesniegumu un spēkā esošiem normatīviem dokumentiem. Sistēmu veidot ar iespēju katru klasi atsevišķi uzlikt uz apsardzi.

Apsardzes signalizācijas sistēma paredzēta, lai informētu apsardzes dienesta darbiniekus par nesankcionētu ielaušanos objektā.

Par apsardzes staciju izmantot DSC PC1616 apsardzes paneli.

Projektu dokumentācijas izstrādē ievēroti sekojoši normatīvie un tehniskie dokumenti:

- NCN 25.09.68-85 "Ugunsdzēsības, apsardzes, ugunsdzēsības un apsardzes signalizācijas sistēmas montāžas, regulēšanas un ekspluatācijas nodošanas noteikumi".

Apsardzes detektorus uzstādīti visās projektējamās telpās, montēt uz telpu pārseguma būvniecības konstrukcijām. Detektori pa sešām dzīslām savienojas savā starpā un pieslēgti pie apsardzes paneļa DSC PC1616. Savienošanas līnijas ēkas iekšpusē ir izpildīt ar kabeļiem 6x0,22.

Apsardzes sistēmai elektriskā barošana jānodrošināta ar 3x0,75 elektrisko vadu no atsevišķas avārijas apgaismojuma elektriskās sadales grupas. Lai aizsargātu apkalpojošo personālu no strāvas sprieguma, kurš var rasties uz paneļa korpusa izolācijas bojājuma gadījumā, jāparedz paneļa korpusa ienullēšana vai sazemēšana. Nulles vadu ierīkot savienojot paneļa korpusu ar metāla savienojumu ar ēkas neitrālo vadu vai sazemēšanas kontūru.

Apsardzes trauksmes signāli jānovada uz apsardzis firmas pulti.

Pirms darbu uzsākšanas jādemontē esošā apsardzes signalizācijas sistēma un jānodod pasūtītājam. Jādemontē ugunsdrošības detektori uz celtniec laiku. Pēc darbu pabeigšanas, ugunsdrošības detektori jāuzstāda atpakaļ. Jāizvelk divi ugunsdroši kabeļi ventilācijas atslēgšanai atbilstoši uz katras klases bēniņos esošajām ventilācijas iekārtām no ugunsdrošības signalizācijas pults (1. stāvā pie dežuranta).

OBJEKTS		Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes "Jelgavas 5. vidusskola" telpu grupas vienkāršotā atjaunošana	
PASŪTĪTĀJS		Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāde "Jelgavas 5. vidusskola" Aspazijas iela 20, Jelgava, LV - 3001 Reģ. Nr. 90000074738	
PROJEKTĒTĀJS		SIA "LAINETS" Raudas 29 Tukums LV-3101 Reģ.Nr. 40003540122	
RASĒJUMS		Apsardzes un ugunsdrošības signalizācija (paskaidrojošais raksts)	Mērogs Stadija TP
PROJ. VAD.	Kārlis Priedītis		Lapa BA,UAS -2
IZSTRĀDĀJA	Jānis Krūtainis		Lapas 6
			Datums 06.05.2015