



Latvijas Republika

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācija

Lielā iela 11, Jelgava, LV 3001, tālr.: 63005535, 63005538, fakss: 63029059, e-mail: dome@dome.jelgava.lv

28.06.2016. Nr. 6-4.1/1.1/84/MI

Ieinteresētajiem piegādātājiem

Par iepirkumu „Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas 2.pamatskola” telpu vienkāršota atjaunošana, 1.kārta”, identifikācijas Nr. JPD2016/84/MI

Iepirkuma komisija saņēma jautājumus par iepirkuma „Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas 2.pamatskola” telpu vienkāršota atjaunošana, 1.kārta”, identifikācijas Nr. JPD2016/84/MI, instrukciju un sniedz atbildes:

Jautājums

Lokālā tāme 1-3

1	08-45000	Iekšdurvju D-1 piegāde un montāža, PVC baltas, stikla pakete, balts pildīņš, 1350*2100 mm	gab	1,00
---	----------	---	-----	------

Projekta rasējumā ir iezīmēta viena vesela vērne, bet maksimālais platums PVC durvīm vienai vērtnei ir 1100mm, vai var šo pozīciju piedāvāt ar divviru durvīm?

Atbilde

Precizēta durvju D-1 specifikācija pielikumā.

Jautājums

Lokālā tāme 1-3

5	07-13000	Iekšdurvju D-10 piegāde un montāža, PVC, ugunsdroša stikla pakete, EI-60, 1350*2100 mm, ievērot prasības p.7 un p.10 no rasējuma lapas AR-9	gab	1,00
---	----------	---	-----	------

PVC konstrukcijas nav iespējamās kā ugunsdrošas. Lūdzu precizēt.

Atbilde

Precizēta durvju D-10 specifikācija pielikumā.

Jautājums

Lokālā tāme 1-6


3	10-25000	Sienas flīzēšana	m2	8,75
4		Flīzes	m2	10,06

Nekur projektā nav norādītas kādas tieši flīzes. Lūdzu precizēt.

Atbilde

Par flīzēm projekta dokumentācijā ir minēts - saskaņot darba gaitā ar pasūtītāju un autoruzraugu! Īpašas prasības sienas flīzēm nav izvirzītas - var piedāvāt standarta flīzes (200x300mm) gaišos toņos.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs



M.Rēvelis

Dimanta 63005484